

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag @ mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш,
Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РД г. Избербаш ул.
Г.Гамидова № 57
(место составления акта)

«28» апреля 2017 г.

(дата составления акта)
«14» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 98**

«27» апреля 2017г по адресу/адресам: РД, Сергокалинский район, с.Сергокала
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора г.
Избербаш, Каякентского, Дахадаевского, Кайтагского и Сергокалинского районов района по
пожарному надзору Алискендеров М.Д. №98 от 3 апреля 2017г. и ст. 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей им.О.Батырая»(МКОУ
«ЛИЦЕЙ ИМ.О.БАТЫРАЯ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» апреля 2017г. с 14 час. 20 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность

« » апреля 2017г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по г. Избербаш, Каякентскому,
Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам району, РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова
№ 57, т. 2-46-65

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) 24.04.2017г.  Магомедов М.А.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«» г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Не обозначено направление движения к пожарному водоему, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 55);
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 12);
- В помещениях классов основного корпуса и корпуса начальных классов на 2-ом этаже на стенах на путях эвакуации допускается применение материалов с высокой пожарной опасностью. (обшивка из деревянных реек и фанеры). (СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2);
- В помещении классов основного корпуса и в складских помещениях кухни перегородки выполнены из материалов с высокой пожарной опасностью. (деревянные рейки, фанера). (СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2);
- На объекте защиты в основном корпусе в помещениях классов, а также на кухне допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции и местами прокладка электропроводов открытым способом без проведения их в специальной гофре, а также под или над горючим основанием. (Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42);
- В помещениях классов математики в начальном корпусе, а также на кухне на полу на путях эвакуации допускается применение материалов с высокой пожарной опасностью. (линолеум). (СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2);
- Объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (НПБ 104-03 табл. 2);
- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ч. 7 ст. 83);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) не реже 1 раза в квартал. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);
- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (Правила противопожарного режима в РФ : п. 63);
- На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 21);

- На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. (СП 9.13130.2009 ст.4.1 п.4.1.32);

- Помещение спортивного зала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. (НПБ 110-03 табл.1);

- На объекте защиты в основном корпусе допускается использование розеток (рубильников) с повреждениями или установленных на горючем основании (кабинет №15). (Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42);

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы). (Правила противопожарного режима в РФ : п. 43);

- На объекте защиты под лестницей основного корпуса, ведущей к выходу из здания устроена кладовая. (Правила противопожарного режима в РФ : п/п к) п. 23).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (закключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Кайтагскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович

«28» Апреля 2017г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «Лицей №1 им. О. Батырая» Магомедов Магомед Абдурахманович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» Апреля 2017г.

(подпись)

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 21):

- На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. (СП 9.13130.2009 ст.4.1 п.4.1.32):

- Помещение спортивного зала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. (НПБ 110-03 табл.1):

- На объекте защиты в основном корпусе допускается использование розеток (рубильников) с повреждениями или установленных на горючем основании (кабинет №15). (Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42):

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы). (Правила противопожарного режима в РФ : п. 43):

- На объекте защиты под лестницей основного корпуса, ведущей к выходу из здания устроена кладовая. (Правила противопожарного режима в РФ : п/п к) п. 23).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович

«28» Апреля 2017г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «Лицей №1 им. О. Батырая» Магомедов Магомед Абдурахманович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» Апреля 2017г.

(подпись)