

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 124/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей им. О. Батырая» (МКОУ «ЛИЦЕЙ ИМ. О. БАТЫРАЯ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Алискендеров М.Д. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

№ 124 от «1» июня 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «20» июня 2018 г. по 11 ч. 00 мин. «26» июня 2018 г. проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей им. О. Батырая» (МКОУ «ЛИЦЕЙ ИМ. О. БАТЫРАЯ») , с. Сергокала, ул. С. Стальского, 8

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Магомедовым М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта)	Срок устранения	Отметка
---	--------------------------	----------------------	-----------------	---------

Предписания	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обеспечить на объекте защиты с массовым пребыванием людей проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 12	01.10.2018	
2	В помещениях классов основного корпуса и корпуса начальных классов на 2-ом этаже на стенах на путях эвакуации запретить применение материалов с высокой пожарной опасностью. Обшивку стен выполнить из негорючих материалов, либо демонтировать.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	01.10.2018	
3	В помещении классов основного корпуса и в складских помещениях кухни перегородки выполнить из негорючих материалов, либо демонтировать.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	01.10.2018	
4	В помещениях классов математики, биологии и химии в основном корпусе и в начальном корпусе, а также на кухне на полу на путях эвакуации запретить применение материалов с высокой пожарной опасностью. Покрытие полов выполнить из негорючих материалов.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	01.10.2018	
5	Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	НПБ 104-03 табл. 2	01.10.2018	
6	Установить на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) систему пожарной сигнализации, дублирую-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.10.2018	

	щую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.			
7	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 63	01.10.2018	
8	Обеспечить хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.10.2018	
9	✓ Определить приказом лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	СП 9.13130.2009 ст.4.1 п.4.1.32	01.10.2018	
10	Оборудовать помещение спортивного зала автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 табл.1	01.10.2018	
11	✓ Запретить использование розеток (рубильников) с повреждениями или установленных на горючем основании. Розетки (рубильники) с повреждениями или установленные на горючем основании заменить и установить на негорючем основании.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	01.10.2018	
12	✓ Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 43	01.10.2018	
13	✓ Вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	01.10.2018	

14	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.10.2018	
15	✓ Разработать декларацию пожарной безопасности.	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1,2,4 ст. 64);	01.10.2018	
16	✓ Обеспечить на территории школы очистку сухой растительности.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 77	01.10.2018	
17	✓ Огнетушители установить на высоте не более 1,5 метра от пола.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 480	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2018 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович*
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» июня 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Магомедов М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«26» июня 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.