

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаш

**Предписание №25 от 14.04.2017г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

акта от 10.04.2017г. МКОУ «ССОШ №1», с. Сергокала, РД, ул.С.Стальского,8

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предлагаю:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)


1	Провести бетонированные (асфальтированные или другое твердое покрытие)дорожки к зданию второго корпуса, к надворным туалетам, к мусоросборнику, к мастерским). п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 - Для сбора мусора установить на территории школы мусоросборник на бетонированной основе, площадь которой должна превышать площадь основания на 1м во все стороны, на расстоянии не менее 25 метров от входа на пищеблок и окон учебных классах. Мусоросборники должны иметь плотно закрывающие крышки. п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 10.08 2017г.
2	Предусмотреть строительство здания для мастерской .	Срок до 10.08 2017г.
3	Санитарные узлы школы обеспечить централизованным(холодным и горячим) водоснабжением, водоотведением , умывальниками. -оборудовать кабинетами без запоров в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 10.08 2017г.
4	Провести ремонт всех учебных и вспомогательных помещений . Кабинеты физики, химии, биологии обеспечить лаборантскими и подводкой воды. На окнах всех классных помещений предусмотреть регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). Обеспечить все помещения достаточным искусственным освещением.	Срок до 10.08 2017г.
5	Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинет врача площадью не менее 14,0 м ² и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся) процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м ² . Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский кабинет и лицензию на медицинскую деятельность.	Срок до 10.08 2017г.
6	умывальные, кабинеты химии и физики. а также лаборантские, предусмотреть раковины с подводкой горячей и холодной воды, в соответствии с требованием п 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	Срок до 10.08 2017г.

7	В помещениях начальных классов установить умывальные раковины в соответствии с п 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10. Установку раковин в учебных помещениях предусмотреть с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.	Срок до 10.08 2017г.
8	Привести ученическую мебель для начальных классов для учащихся в соответствии с требованиями п 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, привести к значениям, приведенным в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	Срок до 10.08 2017г.
9	Произвести цветную маркировку мебели в соответствии с ростовозрастными показателями обучающихся, нанести ее на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос в соответствии с требованием п 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 10.08 2017г.
10	Обеспечить расстановку парт (столы) в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. в соответствии с требованием п 5.5 и 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 10.08 2017г.
11	Заменить классные доски для начальных классов (темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие) оснащенные лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей в соответствии с требованием п 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 Классные доски, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с требованием п 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 10.08 2017г.
12	Оборудовать мастерские (столярные, слесарные) для мальчиков и кабинет труда для девочек (кабинет домоводства) для проведения занятий. В мастерских- сверлильные, точильные и другие станки установить на специальном фундаменте и оборудовать предохранительными сетками, экранами и местным освещением Установить умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами. п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания неотложной медицинской помощи. п.5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.	Срок до 10.08 2017г.
13	- Организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 10.08 2017г.
14	Все световые проемы учебных помещений обеспечить светозащитными устройствами типа жалюзи(подъемно- поворотными) п.7.1. 8.СанПиН 2.4.2.2821-10 Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечить уровни искусственной освещенности (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) соответствии с требованием п 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 10.08 2017г.
15	Переоформить санитарно эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность.	Срок до 10.08 2017г.
16	Получить на медицинский пункт сан-эпид. заключение о соответствии помещений санитарным требованиям.	Срок до 10.08 2017г.


17	Привести пищеблок в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. Дополнительно приобрести для пищеблока необходимое оборудование: (холодильное, технологическое, моечное, разделочный и уборочный инвентарь, посуду (чайное и столовое) по два комплекта. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением, вытяжной вентиляцией источники тепла и влаги, установить смесители на ванны и раковины. Перед столовой установить раковины для мытья рук учащихся в соответствии п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08, т.е. из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Рядом с умывальниками следует предусмотреть установку электрополотенца (не менее 2-х) и (или) одноразовые полотенца.	Срок до 10.08 2017г.
18	Привести в соответствие с требованием СанПиН 2.4.2.2821-10 образовательную недельную нагрузку для обучающихся, распределение учебной недельной нагрузки, продолжительность перемен между уроками (расписание уроков)	Срок до 10.08 2017г.
19	Обеспечить условиями для мытья рук после посещения туалета в соответствии п.4.25, 4.28, 7.2.1, 8.1, СанПиН 2.4.2.2821-10.	Срок до 10.08 2017г.
20	Иметь постоянный месячный запас дез.средств из расчета 100 мл. на 1 м2 обрабатываемой площади. Соблюдать дезинфекционный режим особенно при регистрации инфекционных заболеваний.	Срок до 10.08 2017г.
21	Обеспечить прохождение медосмотра персоналом школы	Срок до 10.08 2017г.
22	Отремонтировать полы в спортзале и раздевалке, обеспечить проведение влажной уборки. Окна в спортзале оборудовать откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками и обеспечивать проветривание. Установить защитные решетки на отопительные батареи в спортзале.	Срок до 10.08 2017г.
23	Отремонтировать стены коридора в корпусе трудового обучения и домоводства. Обеспечить функционирование центрального отопления. Доукомплектовать аптечку.	Срок до 10.08 2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
 МКОУ «ССОШ №1», РД, с. Сергокала, ул.С.Стаьского,8
 (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Старший специалист I разряда
 ТО Роспотребнадзора в г.Избербаш
 (должность лица, уполномоченного осуществлять
 госсанэпиднадзор)


 (подпись)

Абулмуслимова П.Р.
 (фамилия, имя, отчество)

Копию получил
 директор МКОУ «ССОШ №1»  Магомедов М.А.