

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентско-
му, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 270/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергокалинская СОШ №1»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения и.о.главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Магомедова Б.А. Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(наименование органа ГПН)

№ 270 от «28» сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «15» октября 2018 г. по 14 ч. 00 мин.
«18» октября 2018 г. проведена проверка

*Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергока-
линскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергокалинская СОШ №1»,
с.Сергокала, ул. С.Стальского, 8*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Магомедовым М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с	Пункт (абзац пункта) и наименование нор-	Срок устра- нения нару-	Отметка (подпись) о
------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------	------------------------

	указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В помещениях классов основного корпуса и корпуса начальных классов на 2-ом этаже на стенах на путях эвакуации запретить применение материалов с высокой пожарной опасностью. Обшивку стен выполнить из негорючих материалов, либо демонтировать.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	04.03.2019	
2	В помещении классов основного корпуса и в складских помещениях кухни перегородки выполнить из негорючих материалов, либо демонтировать.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	04.03.2019	
3	Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	НПБ 104-03 табл. 2	04.03.2019	
4	Установить на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) систему пожарной сигнализации, дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	04.03.2019	
5	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управле-	Правила противопожарного режима в РФ : п. 63	04.03.2019	

	ния эвакуацией).			
6	Обеспечить хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	04.03.2019	
7	Оборудовать помещение спортивного зала автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 табл.1	04.03.2019	
8	Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 43	04.03.2019	
9	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и с оформлением акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	04.03.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2019 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» октября 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Магомедов М.А.
(подпись)

Магомедов М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» октября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.